



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-5126BM0327**

Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>   |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | REINZ-Dichtungs-GmbH<br>Reinzstraße 4-7, D-89233 Neu-Ulm  |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | REINZ-Dichtungs-GmbH<br>Reinzstraße 4-7, D-89233 Neu-Ulm  |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff für HTB-beständige Dichtungen in der Gasinstallation (5118)      |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern, höher thermisch belastbar                                   |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | REINZ-AFM 34  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Kontrollprüfung Labor: 21-00049-KP01 vom 16.02.2021 (EBI)<br>Baumusterprüfung: 16/174/5126/2V2 vom 27.10.2016 (EBI) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DIN 30653 (01.08.2018)  |

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

21.08.2026 / 21-0120-GNV

13.07.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| REINZ-AFM 34              | max. Betriebsdruck: 1,0 bar                      |                                      |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

| <b>Registr.-Nr.</b><br><i>registration no.</i> | <b>Bauteil (Produktart)</b><br><i>component</i>        | <b>Modell/Typ</b><br><i>model/type</i>           | <b>Hersteller</b><br><i>manufacturer</i> |
|--|--|--|--|
| NG-5123BL0080                                  | Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern | REINZ-AFM 34/REINZ-AFMREINZ-Dichtungs-GmbH<br>34 |  |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Einsatzbereich: Flansche in Druckregelgeräten und Drehkolben-Gaszählern nach nach DIN 2993, DIN EN 10242, DIN 2543, DIN 2633, DIN EN 1092-1 oder DIN EN 1092-2 sowie Verschraubungen für Zweistutzen-Gaszähler und Druckregelgeräte nach DIN 3376-1