



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-5123CS0584**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	TEADIT® International Prod. GmbH Europastraße 12, A-6322 Kirchbichl
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	TEADIT® International Prod. GmbH Europastraße 12, A-6322 Kirchbichl
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern (5123)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern
<b>Modell</b> <i>model</i>	TEADIT® NA-1100
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 17/069/5123/2 vom 24.05.2017 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 22-00504-AB01 vom 30.01.2023 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3535-6 (01.04.2019)

**Ablaufdatum / AZ**                      24.05.2027 / 23-0164-GNE  
*date of expiry / file no.*

70028-04-A-DE

27.03.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

---

---

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
TEADIT® NA-1100	Normbezeichnung: DIN 3535-FA	

---

---

