DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5127BM0181
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	W. L. Gore & Associates GmbH Wernher-von-Braun-Straße 18, D-85640 Putzbrunn
Vertreiber ***distributor***	W. L. Gore & Associates GmbH Wernher-von-Braun-Straße 18, D-85640 Putzbrunn
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungsprofil aus expandiertem PTFE (5127)
Produktbezeichnung ***product description***	Dichtungsprofil aus monodirektional orientiertem PTFE für Flanschverbindungen
Modell ***model***	GORE® Flachdichtung DF 05
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 13/155/5127/05 vom 18.07.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW VP 403 (01.11.2003)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	27.04.2016 / 13-0477-GNV

DUPLIKAT

70028-04-A-DE

06.08.2013 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart ***gas category***	**Bemerkungen** ***remarks***
Brenngase nach G260	(ausgenommen Flüssiggas in der flüssigen Phase)

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
GORE® Flachdichtung DF 05	Druckbereich: bis 16 bar Temperaturbereich: bis 50 °C	