



Zertifikat

Die Graphit-Spiralringdichtung Typ **METAFLEX SG/IR IN 316L/SPG DN40/PN40**,
Innen- und Außenring C-Stahl

der **James Walker Moorflex Limited**
John Escritt Road, Bingley
West Yorkshire, BD 16 2BS, England

wurde von uns nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2440 (Ausgabe November 2000) geprüft. Nach **48-stündiger** Auslagerung bei **300°C** an Luft und anschließender Leckagemessung bei Raumtemperatur und 1 bar Druckdifferenz mittels Helium-Massenspektrometrie erfüllt sie das Leckageratenkriterium **$1,0 \cdot 10^{-4}$ mbar l / (s·m)**

und gilt damit hinsichtlich des oben genannten Leckagekriteriums als

hochwertig im Sinne der TA Luft.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unserem
Prüfungsbericht **900 8173 003 Dr.Koc/Hh/Gue** vom **24. August 2004**
und den dort niedergelegten Prüf- und Randbedingungen.



Stuttgart, den 24.08.2004

Dipl.-Ing. R. Hahn
Leiter Referat Dichtungstechnik