



Industrie Service

Bescheinigung

Nr. IS-AN5-MUC-2009-5010445799-001

revoseal Europe GmbH
Industriestraße 1
50259 Pulheim

Hiermit wird bescheinigt, dass die u. g. Dichtungen der oben genannten Firma in Anlehnung an die API 607 „Fire Safe“ überprüft und anerkannt wurden. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht zu entnehmen.

Das Produkt erfüllt die Anforderung:

- Ausgangsflächenpressung ($\sigma = 30 \text{ MPa}$)
- Ausblassicherheit Klasse C

Grundlage der Bescheinigung ist das Prüfprogramm der DIN EN ISO 10497 bzw. die Anlehnung an die API 607, hinsichtlich der Einhaltung der Standzeit der Prüfparameter während der Brenn- und Abkühlzeit.

Produktbeschreibung:

- JP / JG / VARIO mit Zentrierring und Sollbruchnut 1.4541 / mit beidseitiger gekapselter PTFE- oder Graphitauflage, Dichte der Graphitauflage $1,0 \text{ g/cm}^3$
- ECO+ mit Zentrierring 1.4571, mit beidseitiger Graphitauflage, Dichte der Graphitauflage $1,0 \text{ g/cm}^3$
- VISIO 1.4571, mit beidseitiger gekapselter PTFE- oder Graphitauflage, Dichte der Graphitauflage $1,0 \text{ g/cm}^3$
- REVOLUTION, mit beidseitiger gekapselter PTFE- oder Graphitauflage, 0,5 mm Dichte 1.0 g/cm^3

Diese Bescheinigung ist gültig bis **September 2023**.

München, den 11.09.2020

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer

